Kennzahlen über die Versorgungs- und Dienstleistungsqualität im Verteilernetz der Stadtwerke Wörgl GmbH im Jahr 2022 gemäß § 19 Abs. 4 des Elektrizitätswirtschafts- und – organisationsgesetzes 2010 (EIWOG 2010) in Verbindung mit der Netzdienstleistungs-verordnung Strom (END-VO) 2013



Versorgungsqualität

Durchschnittliche kundengewichtete Nichtverfügbarkeit des Netzes SAIDI wegen ungeplanter Netzausfälle (gleitender Dreijahres-Durchschnitt)	1,34 min/Jahr *)
Durchschnittliche leistungsgewichtete Nichtverfügbarkeit des Netzes ASIDI wegen ungeplanter Netzausfälle (gleitender Dreijahres-Durchschnitt)	0,73 min/Jahr *)

^{*)} vorläufiger Wert

Diese Kennwerte bestätigen eine Netzverfügbarkeit von mehr als 99,99 %.

Dienstleistungsqualität

Netzzutritt			Anzahl	durchschnittliche Bearbeitungsdauer in Tagen
eingelangte vollständige	Netzebene 5 & 6	gesamt	0	0
Anträge auf Netzzutritt	Netzebene 7	gesamt	24	8,3
Anteil Nichteinhaltung in %	0			

				Anschlüsse						
Netzzugang			Anzahl				durchschn. Bearbeitungsdauer in Tagen			
			Summe	aktiv	inaktiv	neu	aktiv	inaktiv	neu	
vollständige Anträge auf	Netzebene 5 & 6	gesamt	0	0	0	0	0	0	0	
Netzzugang	Netzebene 7	gesamt	1165	866	219	80	2	2	6	
konkreter Vorschlag zur weiteren Vorgehensweise inkl. Ansprechperson	insgesamt davon mit Bearbeitungsdauer über 14 Tagen		1165	866	219	80	2	2	6	
			0	Anteil Nichteinhaltung in %: 0,0%			Begründung:			

Netzrechnungslegung			Anzahl / Anteil in %	durschschn. Korrektur- dauer in Tagen	Anmerkungen
Durchgeführte Korrekturen von Netzrechnungen	insgesamt	:	145 / 1,34	1	
gelegte Rechnungen – insgesamt	insgesamt		10797		
	insgesamt		1217		
gelegte Endabrechnungen	davon Endabrechnungen, die mehr als 6 Wochen nach Beendigung des Vertragsverhältnisses durchgeführt wurden		0		
Anteil Nichteinhaltung in %	0	Begründung:	<u> </u>	1	

Abschaltung und W	Anzahl / ja-nein		
Wiederherstellung des Ne	65		
Möglichkeit zur Barzahlu	JA		
Anteil Nichteinhaltung in %	0	Begründung:	

Termineinhaltung	Anzahl				
			insgesamt	124	
erfolgte Terminvereinbarung	en für	Reparaturen, Wartungen, Ablesungen	Einhaltung des zweistündigen	124	
			Zeitfensters	12-7	
Anteil Nichteinhaltung in %	0	Begründung:			

Kundeninformation und Beschwerdemanagement				Anteil %	Anmerkungen
jährliche Übermittlung von Informationen über Qualitätsstandards an Netzbenutzer					Veröffentlichung auf der Homepage
Möglichkeit zur Anforderung verrechnungsrelevanter Daten über ein Kontaktformular auf der Internetpräsenz					allgemeines Kontaktformular auf der Homepage; www.stww.at
	insgesamt		3431	100%	
Beantwortete Anfragen und Beschwerden	davon nicht binnen 5 Arbeitstagen beantworte	et	0	0%	